

太陽光発電GP by バッシー

【2026年8月】

《2026/9/7 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位		パネル/PGh	順位	地点			
toshiリヤンメン大間5号機	青森県大間町		70.73	49.5	南	30	10,700	5	151.28	1	57	71	63.9	1	1.43	217.7	6	大間	ロンジ 615W×115枚	ソーラーエッジ SE17.5K-JP1	
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	12,927	1	111.29	12	71	50	60.3	2	2.35	252.9	1	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
コバラ第12発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	76.50	49.5	南	15	10,207	12	133.42	2	54	66	60.3	3	1.55	252.9	1	穴吹	-	-	
あぼろ8号男鹿発電所	秋田県男鹿市		81.34	49.9	南	20	10,500	8	129.09	3	55	63	59.3	4	1.63	228.9	5	男鹿	カナディアンソーラー CS6R-415MS	HUAWEI SUN2000-50KTL-JPMO	南側に電柱あり
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	10,505	7	127.98	4	56	62	59.2	5	1.66	230.2	4	四日市	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	10,231	11	124.74	6	54	60	57.2	6	1.66	214.4	7	葦崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	10,072	14	125.60	5	53	61	56.8	7	1.61	214.4	7	葦崎	JAソーラー-JAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
toshiリヤンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	10,300	10	112.54	9	55	51	52.9	8	1.85	161.2	23	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	11,670	2	96.05	25	63	39	50.9	9	2.45	187.0	10	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラージャイレング
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	115.00	49.5	南	10	11,229	3	97.64	22	60	40	50.2	10	2.32	175.4	11	龍ヶ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	2,325	27	93.30	26	63	37	49.8	11	2.52	175.4	11	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	9,197	16	112.30	10	48	51	49.5	12	1.65	175.4	11	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	10,130	13	103.16	20	54	44	48.9	13	1.98	175.4	11	龍ヶ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
植木屋LS111龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		111.00	49.5	南	15	10,797	4	97.27	23	58	40	48.7	14	2.24	175.4	11	龍ヶ崎	ロンジー 555w	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	10,610	6	96.63	24	57	39	47.9	15	2.22	175.4	11	龍ヶ崎	ネクストエナジー-NER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	9,311	15	103.73	19	49	44	46.6	16	1.81	175.4	11	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
りゅうばば加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	8,390	18	110.98	13	43	50	46.5	17	1.53	164.1	21	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	
B-POWER01旭市発電所	千葉県旭市		66.96	49.5	東南	10	7,700	21	114.99	8	39	53	45.9	18	1.35	193.6	9	横芝光	リープトンエナジー LP156*156-P-72 310w	HUAWEI SUN2000-20KTL-M3	
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	7,404	23	116.20	7	37	54	45.5	19	1.29	172.8	20	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
B-POWER02津市発電所	三重県津市		76.32	47.2	東南	10	8,150	19	106.79	16	44	47	45.5	20	1.62	243.4	3	津	JAソーラー JAP6-60-265/4BB	IDEC PJ1A-B591	
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	9,102	17	102.15	21	48	43	45.4	21	1.80	175.4	11	龍ヶ崎	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	10,409	9	90.98	27	55	35	45.2	22	2.31	153.2	25	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA SB5.5-LV-JP-41	
やまちゃん稲敷市月出里発電所	茨城県稲敷市		69.30	49.5	南	20	7,689	22	110.96	14	39	50	44.4	23	1.40	175.4	11	龍ヶ崎	ジンコソーラー JKM275PP-60-J	DMM SPSS-55D-DM	
りゅうばば本庄D区画	埼玉県本庄市	http://www.sinseipv.com/	75.04	49.5	南	15	8,005	20	106.67	17	41	47	43.8	24	1.52	161.1	24	寄居	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55	
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	6,854	24	108.48	15	34	48	41.0	25	1.28	162.9	22	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
toshiリヤンメン亶理4号機	宮城県亶理町		51.18	44.0	南31度	10	5,710	26	111.58	11	31	50	40.8	26	1.16	111.2	27	仙台	JinKO 575W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	
パニティブームファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	5,769	25	106.26	18	32	46	39.1	27	1.23	150.5	26	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活