太陽光発電GP　by バッシー

【2026年9月】

《2026/10/17 更新》

発電所名称	所在地（県、市町村）	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW当たり発電量		総合ランキング（総合偏差値）				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位	パネル/PC	h	順位	地点			
あぽろ8号男鹿発電所	秋田県男鹿市		81.34	49.9	南	20	8,570	1	105.36	2	74	74	74.2	1	1.63	169.8	2	男鹿	カナディアンソーラー CS6R-415MS	HUAWEI SUN2000-50KTL-JPM0	南側に電柱あり
toshiリャンメン大間5号機	青森県大間町		70.73	49.5	南	30	8,380	2	118.48	1	73	74	73.7	2	1.43	190.2	1	大間	ロンジ 615W×115枚	ソーラーエッジ SE17.5K-JP1	
toshiリャンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	7,810	3	85.34	4	68	65	66.8	3	1.85	102.4	3	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	6,484	8	87.08	3	57	67	61.9	4	1.50	96.6	4	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	7,683	4	66.14	9	67	51	59.3	5	2.35	83.2	5	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	6,957	5	60.81	21	61	47	54.3	6	2.31	55.7	15	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA SB5.5-LV-JP-41	
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	6,642	7	64.06	14	59	50	54.1	7	2.09	76.0	9	四日市	トリナソーラー TSM-320DE05H(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-J4	
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	5,871	15	73.21	7	52	56	54.0	8	1.61	65.8	13	韮崎	JAソーラーJAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
コバラ第12発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	76.50	49.5	南	15	5,639	20	73.71	6	50	57	53.4	9	1.55	83.2	5	穴吹	-	-	
toshiリャンメン亘理4号機	宮城県亘理町		51.18	44.0	南31度	10	4,240	34	82.85	5	43	63	53.1	10	1.16	68.5	12	仙台	JinKO 575W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	南	10/15	6,229	11	65.77	11	55	51	53.0	11	1.91	72.2	11	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	1,389	41	55.74	35	61	44	52.4	12	2.52	46.2	19	龍ケ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	5,908	14	67.54	8	52	52	52.3	13	1.77	78.0	8	南知多	トリナソーラー TSM-320DE05H(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-J4	
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	6,642	6	54.67	37	59	43	50.7	14	2.45	41.0	37	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	6,064	13	61.36	18	54	48	50.7	15	2.00	42.8	34	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	115.00	49.5	南	10	6,434	9	55.95	34	57	44	50.3	16	2.32	46.2	19	龍ケ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
植木屋LS111龍ケ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		111.00	49.5	南	15	6,307	10	56.82	32	56	44	50.1	17	2.24	46.2	19	龍ケ崎	ロンジー 555w	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	5,429	22	66.14	10	48	51	49.8	18	1.66	76.0	9	四日市	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	5,631	21	62.73	15	50	49	49.4	19	1.81	46.2	19	龍ケ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPW-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	6,120	12	55.74	36	54	44	48.9	20	2.22	46.2	19	龍ケ崎	ネクストエナジーNER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	5,706	19	58.11	27	51	45	48.0	21	1.98	46.2	19	龍ケ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	5,722	18	57.04	30	51	45	47.7	22	2.03	46.2	19	龍ケ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
りゅうぱぱ加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	4,952	29	65.50	12	44	51	47.5	23	1.53	45.5	32	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	5,794	16	53.65	38	51	42	46.8	24	2.18	42.8	34	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	5,308	23	58.51	26	47	46	46.5	25	1.83	52.3	18	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	5,756	17	52.29	39	51	41	46.1	26	2.22	42.8	34	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	4,982	28	60.83	20	44	47	45.9	27	1.65	46.2	19	龍ケ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	4,984	27	60.77	22	45	47	45.9	28	1.66	65.8	13	韮崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	5,148	25	57.35	29	46	45	45.4	29	1.81	46.2	19	龍ケ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	

太陽光発電GP　by バッシー

【2026年9月】

《2026/10/17 更新》

発電所名称	所在地（県、市町村）	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW当たり発電量		総合ランキング（総合偏差値）				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位	パネル/PC	h	順位	地点			
りゅうぱば本庄D区画	埼玉県本庄市	http://www.sinseipv.com/	75.04	49.5	南	15	4,575	31	60.97	19	41	47	**44.3**	30	1.52	41.0	37	寄居	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55	
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	4,988	26	55.98	33	45	44	**44.2**	31	1.80	46.2	19	龍ケ崎	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	4,527	32	58.95	25	41	46	**43.3**	32	1.55	46.2	19	龍ケ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
バニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	3,523	40	64.89	13	36	50	**43.1**	33	1.23	54.9	16	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	5,183	24	49.99	40	46	39	**42.8**	34	2.09	40.9	39	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
B-POWER02津市発電所	三重県津市		76.32	47.2	東南	10	4,350	33	57.00	31	41	45	**42.8**	35	1.62	79.0	7	津	JAソーラー JAP6-60-265/4BB	IDEC PJ1A-B591	
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	3,992	38	62.65	16	36	49	**42.4**	36	1.29	53.5	17	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
ぬまさん稲敷市C発電所	茨城県稲敷市		64.77	49.5	南	15	4,027	36	62.17	17	36	48	**42.4**	37	1.31	46.2	19	龍ケ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	オムロン KP55M-J4	
B-POWER01旭市発電所	千葉県旭市		66.96	49.5	東南	10	4,050	35	60.48	23	37	47	**41.9**	38	1.35	38.3	41	横芝光	リープトンエナジー LP156*156-P-72 310w	HUAWEI SUN2000-20KTL-M3	
やまちゃん稲敷市月出里発電所	茨城県稲敷市		69.30	49.5	南	20	4,019	37	57.99	28	36	45	**40.8**	39	1.40	46.2	19	龍ケ崎	ジンコソーラー JKM275PP-60-J	DMM SPSS-55D-DM	
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	3,741	39	59.21	24	34	46	**40.1**	40	1.28	44.4	33	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	4,597	30	47.11	41	41	37	**39.3**	41	1.97	40.9	39	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/絶賛電圧上昇中！